

कार्यालय

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून/उत्तरकाशी।

पत्रांक: न-9/स्कू00भ0मा0-U-PO-01-2023

दिनांक: जनवरी 09, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल

(Shri Guru Ram Rai Public School)

Ward No-05, Near Shirgul Mandir Purola, Tehsil-Purola

जनपद-उत्तरकाशी।

विषय


अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिट नम्बर 93352890 दिनांक 14.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Ward No-05, Near Shirgul Mandir Purola, Tehsil-Purola, जनपद उत्तरकाशी में निर्मित शैक्षणिक भवन (Shri Guru Ram Rai Public School) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी नौगांव (बड़कोट) द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 06.01.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल (20 कमरे) में निर्मित है। जिसमें कक्षा, लैब एवं कार्यालय संचालित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 15 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में होजरील मय प्रेशर पम्प 08 अदद का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 08 अदद मैनुवल कॉल प्वाइंट का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 12 अदद ए0बी0सी0 (04 किग्रा0 क्षमता), 02 अदद सी0ओ0टू0 (4.5 किग्रा0 क्षमता), 02 अदद सी0ओ0टू0 (2.2 किग्रा0 क्षमता) तथा 01 अदद ए.एफ.एफ.एफ. (09 लीटर क्षमता) का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
9. भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रश्नगत भवन के निकास मार्गों एवं सैट बैंक को प्रत्येक समय साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाय ताकि अग्निशमन वाहन सुगमता से भवन के चारों ओर घूम सके, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/प्रबन्धक का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सेट बैंक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थायी ढांचा नहीं बनाया जायेगा।
11. भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर Ward No-05, Near Shirgul Mandir Purola, Tehsil-Purola, जनपद उत्तरकाशी में निर्मित शैक्षणिक भवन (Shri Guru Ram Rai Public School) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशर्त भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सकें। भवन में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर-01375-224806 एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर-100, 112 एवं एम्बुलेन्स का टेलीफोन नं0-108 अंकित करेंगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



(आर० ए० ए० ए०)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
देहरादून/उत्तरकाशी।

Principal  
Shri Guru Ram Rai  
Public School  
Purola (Uttarkashi)